

ПОКАНА

„Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, тел. 9420340, e-mail: office@is-bg.net, представлявано от **Ивайло Филип** – Изпълнителен директор, Ви кани да участвате в процедура за избор на доставчик при следните условия:

1. Предмет на процедурата:

„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“.

Количествената и техническа спецификация на оборудването и дейностите, включени в предмета на процедурата са описани в Техническо задание (Приложение №1)

Изпълнението следва да се раздели на два етапа, както следва:

I етап – изпълнение на всички дейности, посочени в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ – Приложение № 1 за обект, находящ се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 11 (Обект 1).

II етап – изпълнение на всички дейности, посочени в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ – Приложение № 1 за обект, находящ се в гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2 (Обект 2);

2. Срок на изпълнение: до 200 (двеста) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

3. Критерии за оценка на предложенията: най-ниска предложена цена за изпълнение. Участниците се класират според предложената от тях обща цена в лева без ДДС. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

Оценката на предложенията се извършва съгласно Методика за оценка на предложенията (Приложение №2), приложена към настоящата покана.

4. Списък на документите, които кандидатите следва да представят:

4.1. Документ за идентификация и квалификация;

Участника следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на камарата на строителите в България (КСБ).

Доказва се с предоставяне на удостоверение за регистрация и вписване в регистъра на Камарата на строителите в България за строежи трета група, четвърта категория и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

4.2. Участникът следва да има валидна професионална застраховка.

Доказва се с предоставяне на копие от професионалната застраховка на участника.

4.3. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, сходен с предмета на поръчката, изпълнен през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на предложенията.

Под „сходни с предмета“ следва да се разбират договори за полагане кабели Ср.Н.

Доказва се с документи за изпълнението на договор/и – приемо-предавателни протоколи, удостоверения, референции и др.

4.4. Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, валиден към датата на получаване на предложението.

4.5. Техническо предложение - изготвено по образец (Приложение № 3);

4.6. Ценово предложение - изготвено по образец (Приложение № 4);

4.7. Декларация по образец (Приложение № 5);

4.8. Декларация за конфиденциалност (Приложение № 7);

4.9. Протокол за извършен оглед (Приложение № 8)

5. Начин на плащане – извършва се по банков път на 2 (два) етапа, както следва:

I етап - изплащане на възнаграждение след изпълнение в пълен обем на всички дейности, посочени в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ – Приложение № 1, за обект, находящ се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 11 (Обект 1), в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане без възражения и забележки от Възложителя на всички изпълнени дейности, съгласно изискванията на Възложителя и представена фактура;

II етап - изплащане на възнаграждение след изпълнение в пълен обем на всички дейности, посочени в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ – Приложение № 1, за обект, находящ се в гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2 (Обект 2), в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане без възражения и забележки от Възложителя на всички изпълнени дейности, съгласно изискванията на Възложителя и представена фактура.

6. Максимална обща цена - кандидатите следва да предложат цена, която не надвишава определената максимална обща цена от 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без ДДС.

Кандидат, предложил по-висока от максималната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

7. Срок на валидност на предложението - срокът на валидност да бъде не по-малко от 60 календарни дни, считано от датата на представяне на предложението.

8. Подаване на предложението:

8.1. Срок и начин:

Предложението следва да бъде подадено по електронен път в срок **до 17:00 часа на 09.03.2022 г.**, на следния адрес на електронна поща: office@is-bg.net.

8.2. Оглед на обекта

Всеки кандидат следва да извърши оглед на обектите. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 10:00 часа до 16:30 часа, от 01.03.2022 г. до 08.03.2022 г. включително, след предварителна уговорка/заявка направена с лицето за Контакт. При извършването на оглед се подписва протокол за извършен оглед по приложен образец (Приложение № 8).

8.3. Изисквания към представянето на предложението:

Техническото предложение (Приложение № 3), Ценовото предложение (Приложение № 4), Декларацията (Приложение № 5) се съставят като електронни документи във формат .pdf и се подписват с квалифициран електронен подпис. Ако към предложението е необходимо да бъде представен документ, който е издаден на хартиен носител, същият се представя сканиран и заверен с квалифициран електронен подпис. В случай че обстоятелства от документите за идентификация и квалификация са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията е публично достъпна на друг официален адрес, кандидатите могат да посочат електронен адрес, на който тази информация е налична и достъпна.

Електронното съобщение, с което се подава предложението в настоящата процедура, следва да съдържа данни за:

1. наименованието на участника;
2. телефон и електронен адрес;
3. наименованието на процедурата, за която се подават документите.

За дата и час на получаване на предложението се приемат датата и часа на получаване на предложението на посочения в т. 8.1 адрес на електронна поща за подаване на предложения.

„Информационно обслужване“ АД използва инструменти за осигуряване на сигурността на информацията, предавана по електронна поща, които могат да забавят получаването на електронни съобщения, поради което е препоръчително предложенията в настоящата процедура да се изпращат най-малко 30 минути преди крайния срок по т. 8.1.

9. Лице за контакти с „Информационно обслужване“ АД

Юлиян Толев – ръководител отдел Физическа инфраструктура Тел. 0877977 035, e-mail: j.tolev@is-bg.net

10. Участници в процедурата

В процедурата могат да участват и кандидати, до които не е изпратена изрична покана.

Кандидатите следва да се свържат с лицето за контакт, за предоставяне на Инвестиционните проекти. Същите се предоставят на кандидатите само след изпращане на подписана декларация за конфиденциалност - Приложение №7.

Приложения:

1. Техническо задание – Приложение № 1;
2. Методика за оценка на предложенията – Приложение № 2;
3. Техническо предложение – образец - Приложение № 3;

4. Ценово предложение – образец - Приложение № 4;
5. Декларация – образец – Приложение № 5;
6. Указания за участие в процедурата – Приложение № 6;
7. Декларация за конфиденциалност и неразпространение на информация – Приложение № 7;
8. Протокол за оглед – Приложение № 8;

Ивайло Филипов
Изпълнителен директор
„Информационно обслужване” АД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

с

Количествена и техническа спецификация

за

„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

Общи положения

Обект, предмет и цел на Количествената и техническа спецификация.

Настоящата Количествената и техническа спецификация е изготвена с цел да се дефинират изискванията на „Информационно обслужване“ АД за дейностите за осигуряване на първа категория електрозахранване за съществуващи трансформаторни постове: „Трансформаторен пост „ТП ГИЦ 10 kV, ул. Панайот Волов №2, с дисп. № 31824“ 2x400 kVA, 10/0,4 kV и трансформаторен пост „ТП Изчислителен център-МВТ, ул. Лъчезар Станчев №11, с дисп. № 11725, 1x400 kVA, 10/0,4 kV, както следва:

- **Обект 1** – Извършване на дейности по изграждане на външни връзки, описани в инвестиционен проект на обект: "ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Ср.Н. 10kV И ПРЕОБОРУДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ "ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР МВТ", УЛ."156" № 11, Д№ 31-725, СО РАЙОН ИЗГРЕВ, ГРАД СОФИЯ";
- **Обект 2** - Извършване на дейности по изграждане на външни връзки, описани в инвестиционен проект на обект: "ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Ср.Н. 10kV И ПРЕОБОРУДВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ- ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР, УЛ."ПАНАЙОТ ВОЛОВ" № 2, СО РАЙОН ОБОРИЩЕ, ГРАД СОФИЯ";

Предмет

Изпълнение на дейностите по реализиране първа категория на електрозахранване, чрез осигуряване на второ независимо електрозахранване и система за АВР на страна средно напрежение 10 kV, повишаване на мощността както следва:

- **Обект 1** - „Трансформаторен пост „ТП Изчислителен център-МВТ, ул. Лъчезар Станчев №11, с дисп. № 11725, електрозахранващ сграда „Офис София-Изток“ с административен адрес, ул. „Лъчезар Станчев“ №11, гр. София“, съгласно предписанията на ЧЕЗ Разпределение България АД в ДПЕРМ 1204308946/28.10.2021 г., SAP № IB-31-21-12033, както и в съответствие с изготвен инвестиционен проект за „Външно електрозахранване с кабели СрН 10 kV и преоборудване на съществуващ трансформаторен пост: „ТП Изчислителен център-МВТ, ул. Лъчезар Станчев №11, с дисп. № 11-725 следва да се изпълнят предписанията по проекта, да се изпълнят процедури по узаконяване на дейностите и въвеждане в експлоатация на съоръженията.
- **Обект 2** - „Трансформаторен пост „ТП ГИЦ 10 kV, ул. Панайот Волов №2, с дисп. № 31-824“, електрозахранващ „Административна сграда с административен адрес ул. „Панайот Волов“ №2, гр. София“, съгласно предписанията на ЧЕЗ Разпределение България АД в ДПЕРМ 1204308960/28.10.2021 г., SAP № IB-31-21-31122, както и в съответствие с изготвен инвестиционен проект за „Външно електрозахранване с кабели Ср.Н. 10kV и преоборудване на съществуващ „Трансформаторен пост, ТП ГИЦ 10kV, ул. Панайот Волов №2, с дисп. № 31-824“ следва да се изпълнят предписанията по проекта, да се изпълнят процедури по узаконяване на дейностите и въвеждане в експлоатация на съоръженията.

Съществуващото положение и дейности за изпълнение

1.1. Обект 1 – съществуващо положение

- Трансформаторният пост е с едностранно кабелно захранване и обекта е ТРЕТА категория потребител на електрическа енергия по смисъла на Наредба №3 НУЕУЕЛ (ДВ бр.90-91/2004).
- Обекта има предоставена мощност по аб. №96112012 – 278 kW. Предоставената мощност се увеличава с 102 kW и общо предоставената мощност става 380 kW.

- Търговското мерене в този трансформаторен пост е реализирано на страна НН, което значително оскъпява месечните разходи за консумирана ел. енергия, поради по-високата такса за пренос и разпределение през електрическата мрежа НН, спрямо пренос и разпределение през мрежа Ср.Н.

1.2. Обект 1 – дейности за изпълнение

Съгласно предписанията на ЧЕЗ Разпределение България АД в ДПЕРМ 1204308946/28.10.2021 г., SAP № IB-31-21-12033 е необходимо :

- За обекта е необходимо да се реализира и увеличаване на мощността, като общо предоставената мощност става 380 kW.
- Търговското мерене е необходимо да се реализира на страна Ср.Н.

1.3. Обект 2 – съществуващо положение

- Трансформаторният пост е с едностранно кабелно захранване и обекта е ТРЕТА категория потребител на електрическа енергия по смисъла на Наредба №3 НУЕУЕЛ (ДВ бр.90-91/2004).
- Обекта има предоставена мощност по аб. №95311034 и аб. №95311035 – 1040 kW. Предоставената мощност се запазва.

1.4. Обект 2 – дейности за изпълнение

Съгласно предписанията на ЧЕЗ Разпределение България АД в ДПЕРМ 1204308960/28.10.2021 г., SAP № IB-31-21-31122 следва да се изпълнят дейностите изграждане на външните връзки съгласно инвестиционни проект:

Изпълнителят следва да извърши за своя сметка и със свои материали всички дейности свързани с пускането в експлоатация на съоръженията предмет на настоящата спецификация, както транспортиране, товаро /разтоварване, комплектуване, монтаж/демонтаж включване/ изключване/ възстановяване на електрическите линии, инсталиране, настройки и други;

По отношение на трасетата на тръбната и кабелни мрежи Ср.Н. следва да се спазват указанията посочени в обяснителната записка на предоставеният от Възложителя, съгласуван и одобрен Инвестиционен проект.

Преди започване на СМР, в участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ Разпределение България АД или други институции, задължението на Изпълнителя е да организира координацията и/или присъствието на оторизирани представители на експлоатационните

предприятия. При възникнали конфликти със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра, същите да се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на "Наредба № 4/28.07.1999 г. - правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени и извън населени места".

I. Изисквания към монтажа и вложените материали

При изграждане на външните електрозахранвания е задължително да се спазят изискванията посочени в инвестиционният проект, предоставен от Възложителя.

Всички предвидени в проекта материали и продукти, когато се влагат в строежа, следва да бъдат с оценено съответствие, съгласно Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да представи за вложените материали, декларация за съответствие или декларация за експлоатационни характеристики или сертификат за качество.

При извършване на демонтажни работи и изграждане на нови електроинсталации да се спазват всички нормативни изисквания за работа с електрическо напрежение.

Да се вземат мерки за предпазване от попадане под напрежение на работещите на обекта и на случайно минаващи хора.

Да се поставят предупредителни знаци и табели. Да се направят ограждения.

Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и други, следва да се отстраняват незабавно.

II. Документация и въвеждане на съоръженията в експлоатация.

Завършените електромонтажни работи се приемат при условията и по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г. с последващи изменения и допълнения).

Техническите протоколи и актовете за приемане в експлоатация следва да са оформени преди пускането на съответната електрическа уредба в пробна експлоатация.

Приемателно-предавателната документация следва да съдържа минимум:

- Актове за скрити работи при изграждане на заземители и полагане на силови захранващи кабели;
- Протокол от контрол съпротивление на защитна заземителна уредба от акредитиран Орган за контрол;
- Протокол от контрол съпротивление на изолация на захранващи кабели НН и Ср.Н. от акредитиран Орган за контрол;
- Протокол от контрол съпротивление на изолация на шинна система и изпитване с повишено напрежение с промишлена честота 50 HZ от акредитиран Орган за контрол;

Нормативни изисквания

При изпълнение на ел. захранването на обектите е задължително да се спазват изискванията на следните правилници и нормативни документи :

- Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № 3 (НУЕУЕЛ) от 09.06.2004 г.;
- Наредба № 3 /18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № 8/28.07.1999 г. правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени и извън населени места,
- Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР – ДВ бр.37/04.05.2004г
- Наредба № 4/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането – ДВ бр.99/09.11.2004 г.
- други нормативни документи и наредби, касаещи обектите ;

- За всички ел. монтажни работи подлежащи на закриване да се изготвят актове за скрити работи.
- След изпълнението на СМР да се окомплектова необходимата документация, съгласно “Правилника за приемане на електромонтажните работи”.

Приложение № 2

МЕТОДИКА

за

оценка на предложенията, подадени в процедура за избор на доставчик с предмет:
„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

1. Предложенията се оценяват за съответствие с техническите изисквания в Техническото задание с Количествена и техническа спецификация (Приложение №1).
2. Предложенията, отговарящи на изискванията по т. 1, се оценяват по критерия **„най-ниска предложена цена за изпълнение“**, като се сравнява предложената обща цена в лева без ДДС.
3. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена, като участниците се подреждат по възходящ ред.

**Приложение № 3
Образец**

ДО

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2

ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],

представявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК [...], със седалище [...] и адрес на управление [...],

адрес за кореспонденция: [...],

банкови сметки: [...]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

След като получихме и проучихме поканата за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения:

1. Приемаме да изпълним дейностите по осигуряване на първа категория електрозахранване за съществуващи трансформаторни постове: „Трансформаторен пост „ТП ГИЦ 10 kV, ул. Панайот Волов №2, с дисп. № 31824“ 2x400 kVA, 10/0,4 kV и трансформаторен пост „ТП Изчислителен център-MBT, ул. Лъчезар Станчев №11, с дисп. № 11725, 1x400 kVA,

10/0,4 kV за срок от календарни дни, считано от датата на сключване на договора (до 200 календарни дни).

2. Приемаме да изпълним дейностите по осигуряване на първа категория електрозахранване за съществуващи трансформаторни постове: „Трансформаторен пост „ТП ГИЦ 10 kV, ул. Панайот Волов №2, с дисп. № 31824“ 2x400 kVA, 10/0,4 kV и трансформаторен пост „ТП Изчислителен център-МВТ, ул. Лъчезар Станчев №11, с дисп. № 11725, 1x400 kVA, 10/0,4 kV, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за участие в настоящата процедура.

3. Приемаме да изпълним следните дейности:

3.1. За Обект 1

3.1.1. Дейности свързани с полагането на външни връзка, съгласно инвестиционния проект, както следва:

№	I. ВИДОВЕ СМР КАБЕЛИ Ср.Н. за "ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР МВТ", УЛ. "156" № 11, Д№ 31-725, СО РАЙОН ИЗГРЕВ, ГРАД СОФИЯ	марка	К-во
1	Трасиране на кабелна линия	м	260
2	Направа на изкоп 1,00/0,60 м. със зариване и трамбоване	м	260
3	Разбиване на бетон	м ³	10
4	Възстановяване на бетон	м ³	10
6	Рязане на асфалт	м	300
7	Възстановяване на асфалтова настилка	м	90
8	Доставка PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	780
9	Полагане на тръбна мрежа със 3бр. PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	260
10	Доставка на скални маси за обратна засипка	м ³	10.4
11	Доставка бетон Б10 за тръбна мрежа	м ³	7.8
12	Доставка и полагане на PVC лента	м	260
13	Доставка и полагане на кабел САХЕк(вн)П 3x1x185 мм ² 10kV	м	1816
14	Направа превръзки на Кабел 10kV с PVC-лента и поставяне кабелна марка в шахти	бр.	60
15	Направа на диспечерски надписи	бр.	6
16	Направа на кабелни муфи 10kV Ср.Н. на всяко жило, вкл. муфи в ТП	бр.	15

	за изместване на съществуващи кабели Ср.Н.		
17	Изграждане на кабелна шахта 180/90/100 вкл. рамка и капак, включ. изкоп и иззиждане	компл.	10
18	Ревизия и почистване на съществуващи тройни шахти	бр.	1
19	Заземяване екранировката на кабел 20kV	бр.	12
20	Определяне реда на фазите Ср.Н.	бр.	12
21	Свързване на кабел 185 мм ² към съоръжение	бр.	6
22	Изпитване на Кабел 10kV с повишено напрежение	бр.	6
23	Изпитание на кабелна глава с повишено напрежение	бр.	6

3.1.2. Дотаксуване до последни показания, демонтира и сваля от отчет, като закрие съществуващата партида на трифазен директен електромер с аб. № 96112012, монтиран в ГРТ в ТП "Изчислителен център МВТ" Д№ 11-725 и съдейства за монтажа на нов на страна Ср.Н, с нов абонатен номер и партида;

3.1.3. За захранване на Трета секция полагане на един брой нов кабел 10kV със сечение САХЕк(вн)П 3x1x185mm² от нов секциониран ТП до муфа към ТП "ж к. Дианабад ул.131 №5" с Д№ 11-362 и до муфа към ТП "Лъчезар Станчев 5" с Д№ 11-1024 секция Б;

3.1.4. Подхода на кабелите Ср.Н. към трафопоста ще бъде през съществуващи кабелни отвори и кабелни канали към новомонтираното КРУ в Трафопоста. След изтеглянето на кабелите отворите щесе уплътнят с негорим и водонепроницаем материал. На територията на Трафопоста новите кабели Ср.Н. 10kV ще се изтеглят в съществуващи кабелни канали под пода на Трафопоста. Извън Трафопоста новите кабели следва да се изтеглят в нова тръбна мрежа от PVC тръби Ø140/4,1 м, като целта в съществуващата тройна шахта СШ 1 (180/90) ще се монтират две муфи за кабели САХЕк(вн)П 3x1x185 мм² 10kV и от тях ще се изтеглят 2бр. нови САХЕк(вн)П 3x1x185 мм² 10kV в нова тръбна мрежа от 3бр. PVC тръби Ø140/4,1 мм. по тротоара, до новомонтираният Трафопост, съгласно приложените профили към чертежа.

3.1.5. Новата тръбна мрежа от PVC тръби ще се положи на дълбочина мин. 0,6 м. по тротоара и на мин. 1,0 м. при пресичане на уличното платно. Трасето на новата тръбна мрежа ще бъде на мин. 0,6 м. от границите на частните имоти и на мин. 0,5 м. от ръба на бордюра. В участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ или други институции задължително ще се копае на ръка, при възможност в присъствието на оторизиран представител на експлоатационното

предприятие. При възникнали конфликти със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра, същите ще се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на "Наредба № 4/28.07.1999 г. - правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени и извън населени места".

3.2. За Обект

3.2.1. Дейностите свързани с изграждане на външните връзки, съгласно инвестиционни проект, както следва:

№	I. ВИДОВЕ СМР КАБЕЛИ Ср.Н. за ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР, УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" № 2, СО РАЙОН ОБОРИЩЕ, ГРАД СОФИЯ"	мярка	К-во
1	Трасиране на кабелна линия	м	45
2	Направа на изкоп 1,00/0,60 м. със зариване и трамбоване	м	45
3	Разбиване на бетон	м ³	1
4	Възстановяване на бетон	м ³	1
6	Доставка PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	135
7	Полагане на тръбна мрежа със 3бр. PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	45
8	Доставка на скални маси за обратна засипка	м ³	1.8
9	Доставка бетон Б10 за тръбна мрежа	м ³	1.4
10	Доставка и полагане на PVC лента	м	45
11	Доставка и полагане на кабел САХЕк(вн)П 3x1x185 мм ² 10kV	м	311
12	Направа превръзки на Кабел 10kV с PVC-лента и поставяне кабелна марка в шахти	бр.	9
13	Направа на диспечерски надписи	бр.	6
14	Направа на кабелни муфи 10kV Ср.Н. на всяко жило	бр.	6
15	Изграждане на кабелна шахта 180/90/100 вкл. рамка и капак, включ. изкоп и иззиждане	компл.	1
16	Ревизия и почистване на съществуващи тройни шахти	бр.	2
17	Заземяване екранировката на кабел 20kV	бр.	12
18	Определяне реда на фазите Ср.Н.	бр.	12
19	Свързване на кабел 185 мм ² към съоръжение	бр.	6
20	Изпитване на Кабел 10kV с повишено напрежение	бр.	6
21	Изпитание на кабелна глава с повишено напрежение	бр.	6

3.2.2. За ел. захранване на сек. А (първа секция) ще се използват съществуващите кабели Ср.Н. 10kV от същ. ТП "П. Волов" № 3, Д№ 31-115 и от ТП "Чехословашко посолство", секция Б, Д№ 31-116;

3.2.3. За ел. захранване на сек. В (трета секция) ще се положи един брой нов кабел 10kV САХЕк(вн)П 3x1x185mm² от нов секциониран ТП до муфа към ТП "Жк . Заимов, бл. 9" с Д№ 31-119 и до муфа към ТП Чехословашко посолство с Д№ 31-116, сек. А, като за целта в съществуващата тройна шахта СШ 1 (180/90) ще се монтират две муфи за кабели САХЕк(вн)П 3x1x185 мм² 10kV и от тях ще се изтеглят 2бр. нови САХЕк(вн)П 3x1x185 мм² 10kV в нова тръбна мрежа от 3бр. PVC тръби Ø140/4,1 мм. по тротоара, до новомонтираният Трафопост, съгласно приложените профили към чертежа от инвестиционния проект;

3.2.4. Новата тръбна мрежа от PVC тръби ще се положи на дълбочина мин. 0,6 м. по тротоара. Трасето на новата тръбна мрежа ще бъде на мин. 0,6 м. от границите на частните имоти и на мин. 0,5 м. от ръба на бордюра;

3.2.5. Подхода на кабелите Ср.Н. към трафопоста ще стане през съществуващи кабелни отвори и кабелни канали към новомонтираното КРУ в Трафопоста. След изтеглянето на кабелите отворите ще се уплътнят с негорим материал;

3.2.6. В участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ или други институции ще се копае на ръка, при възможност в присъствието на оторизиран представител на експлоатационното предприятие. При възникнали конфликти със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра, същите ще се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на "Наредба № 4/28.07.1999 г. - правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени и извън населени места";

4. Приемаме да извършим за своя сметка и със свои материали всички дейности свързани с пускането в експлоатация на съоръженията, посочени Техническото задание, както транспортиране, товаро /разтоварване, комплектуване, монтаж/демонтаж включване/ изключване/ възстановяване на електрическите линии, инсталиране, настройки и други;

5. По отношение на трасетата на тръбната и кабелни мрежи Ср.Н. ще бъдат спазени указанията, посочени в обяснителната записка на предоставените от Възложителя, съгласувани и одобрени Инвестиционни проекти;

6. Преди започване на СМР, в участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ Разпределение България АД или други институции, ще организира координацията и/или присъствието на оторизирани представители на експлоатационните предприятия. При възникнали конфликти със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра, същите ще се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на "Наредба № 4/28.07.1999 г. - правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени и извън населени места".

7. Изисквания към монтажа и вложените материали

7.1. При изграждане на външните електрозахранвания ще спазваме изискванията посочени в инвестиционните проекти, предоставени от Възложителя.

7.2. Всички предвидени в проекта материали и продукти, които се влагат в строежа, ще бъдат с оценено съответствие, съгласно Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

7.3. При извършване на демонтажни работи и изграждане на нови електроинсталации ще се спазват всички нормативни изисквания за работа с електрическо напрежение.

7.4. Ще бъдат взети мерки за предпазване от попадане под напрежение на работещите на обекта и на случайно минаващи хора.

7.5. Ще бъдат поставени предупредителни знаци, табели и ограждения.

7.6. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и други, ще се отстраняват незабавно.

8. Техническото предложение е със срок на валидност календарни дни (не по – малко от 60 /шестдесет/ календарни дни).

9. Декларираме, че при извършване на възложените дейности, ще се спазват всички изисквания съгласно действащото законодателство.

10. Декларираме, че за въвеждане в експлоатация ще бъде изготвена посочената в Техническото задание документация.

11. Декларираме, че гаранционният срок за изпълнените дейности е –(минимум 10 (десет) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Прилагаме като неразделна част към настоящото предложение всички изисквани документи, както следва:

/Описват се подробно приложените документи, информация, представени по преценка на участника./

[дата]

ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия
участника]

Забележка: *Техническото предложение се представя в електронен вид във формат .pdf, подписано с квалифициран електронен подпис.*

Приложение № 4
Образец
ДО
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2
ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК [...], със седалище [...] и адрес на управление [...],

адрес за кореспонденция: [...],

банкови сметки: [...]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

След като получихме и проучихме поканата за участие, с настоящото ценово предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на доставката, съгласно техническото задание.

Приемаме да изпълним дейностите - предмет на настоящата процедура, за
 (.....) лева без вкл. ДДС, в това число:

За Обект 1:

№	I. ВИДОВЕ СМР КАБЕЛИ Ср.Н. за "ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР МВТ", УЛ. "156" № 11, Д№ 31-725, СО РАЙОН ИЗГРЕВ, ГРАД СОФИЯ	мярка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
1	Трасиране на кабелна линия	м	260		
2	Направа на изкоп 1,00/0,60 м. със зариване и трамбоване	м	260		
3	Разбиване на бетон	м ³	10		
4	Възстановяване на бетон	м ³	10		
6	Рязане на асфалт	м	300		
7	Възстановяване на асфалтова настилка	м	90		
8	Доставка PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	780		

9	Полагане на тръбна мрежа със 3бр. PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	260		
10	Доставка на скални маси за обратна засипка	м ³	10.4		
11	Доставка бетон Б10 за тръбна мрежа	м ³	7.8		
12	Доставка и полагане на PVC лента	м	260		
13	Доставка и полагане на кабел САХЕк(вн)П 3х1х185 мм ² 10kV	м	1816		
14	Направа превръзки на Кабел 10kV с PVC-лента и поставяне кабелна марка в шахти	бр.	60		
15	Направа на диспечерски надписи	бр.	6		
16	Направа на кабелни муфи 10kV Ср.Н. на всяко жило, вкл. муфи в ТП за изместване на съществуващи кабели Ср.Н.	бр.	15		
17	Изграждане на кабелна шахта 180/90/100 вкл. рамка и капак, включ. изкоп и иззидане	компл.	10		
18	Ревизия и почистване на съществуващи тройни шахти	бр.	1		
19	Заземяване екранировката на кабел 20kV	бр.	12		
20	Определяне реда на фазите Ср.Н.	бр.	12		
21	Свързване на кабел 185 мм ² към съоръжение	бр.	6		
22	Изпитване на Кабел 10kV с повишено напрежение	бр.	6		
23	Изпитание на кабелна глава с повишено напрежение	бр.	6		
Обща цена "ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР МВТ", УЛ."156" № 11, Д№ 31-725, лв. без ДДС					

За Обект 2:

№	І. ВИДОВЕ СМР КАБЕЛИ Ср.Н. за ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР, УЛ."ПАНАЙОТ ВОЛОВ" № 2, СО РАЙОН ОБОРИЩЕ, ГРАД СОФИЯ"	мярка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
1	Трасиране на кабелна линия	м	45		
2	Направа на изкоп 1,00/0,60 м. със зариване и трамбоване	м	45		
3	Разбиване на бетон	м ³	1		
4	Възстановяване на бетон	м ³	1		
6	Доставка PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	135		
7	Полагане на тръбна мрежа със 3бр. PVC тръби Ф140/4,1 мм.	м	45		
8	Доставка на скални маси за обратна засипка	м ³	1.8		
9	Доставка бетон Б10 за тръбна мрежа	м ³	1.4		
10	Доставка и полагане на PVC лента	м	45		
11	Доставка и полагане на кабел САХЕк(вн)П 3х1х185 мм ² 10kV	м	311		

12	Направа превръзки на Кабел 10kV с PVC-лента и поставяне кабелна марка в шахти	бр.	9		
13	Направа на диспечерски надписи	бр.	6		
14	Направа на кабелни муфи 10kV Ср.Н. на всяко жило	бр.	6		
15	Изграждане на кабелна шахта 180/90/100 вкл. рамка и капак, включ. изкоп и иззидане	компл.	1		
16	Ревизия и почистване на съществуващи тройни шахти	бр.	2		
17	Заземяване екранировката на кабел 20kV	бр.	12		
18	Определяне реда на фазите Ср.Н.	бр.	12		
19	Свързване на кабел 185 мм ² към съоръжение	бр.	6		
20	Изпитване на Кабел 10kV с повишено напрежение	бр.	6		
21	Изпитание на кабелна глава с повишено напрежение	бр.	6		
Обща цена ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР, УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" № 2, лв. без ДДС					

В общата цена са включени всички разходи за изпълнение на възложеното.

Приемаме условията на Възложителя за начина на плащане – извършва се по банков път на 2 (два) етапа, както следва:

- изплащане на възнаграждение за изпълнението на I етап - след изпълнение в пълен обем на всички дейности, посочени в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ – Приложение № 1, за обект, находящ се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 11, в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане без възражения и забележки от Възложителя на всички изпълнени дейности, съгласно изискванията на Възложителя и представена фактура;

- изплащане на възнаграждение за изпълнението на II етап - след изпълнение в пълен обем на всички дейности, посочени в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ – Приложение № 1, за обект, находящ се в гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане без възражения и забележки от Възложителя на всички изпълнени дейности, съгласно изискванията на Възложителя и представена фактура.[дата]

ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия
участника]

Забележка: Ценовото предложение се представя в електронен вид във формат .pdf, подписано с квалифициран електронен подпис.

Приложение № 5

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

От.....,

представляващ – кандидат в процедура с предмет:
„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно
електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“
№11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“ в
качеството ми на

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация.

ДЕКЛАРИРАМ, че :

3. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност;
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирание на пари, по чл. 253 – 260 от НК, за подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК, както и за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК или против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:

Забележки:

1. Декларацията се представя в електронен вид във формат .pdf, подписана с квалифициран електронен подпис.
2. Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството. Когато управляващите дружеството са повече от едно лице, декларацията се подписва от всички лица, вписани в Търговския регистър като представляващи и се представя в отделен екземпляр за всяко представляващо лице.

УКАЗАНИЯ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

1. Кандидатите изготвят и комплектуват предложенията си съгласно изискванията, посочени в поканата и приложенията към нея.

2. Не по-късно от 12.00 ч. на 07.03.2021 г. всеки кандидат може да поиска от Възложителя писмено разяснения по документацията. Възложителят публикува разяснението на интернет-страницата на „Информационно обслужване“ АД и уведомява по имейл фирмите, поканени за участие в процедурата.

3. Предложенията се приемат по начина и в срока, посочени в поканата. Приемат се и предложения на кандидати, които не са поканени с изрична покана.

4. Предложение, получено след изтичане на крайния срок, не се разглежда от Възложителя. В този случай до кандидата се изпраща уведомление.

5. Изборът на доставчици се извършва въз основа на подадените предложения.

6. Изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД назначава комисия за разглеждането и оценяването на подадените предложения.

7. Комисията отстранява от процедурата кандидат, който:

➤ е обявен в несъстоятелност/ е в производство по ликвидация / е лишен от правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.

➤ управител или член на управителните органи на кандидат, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган е лишен от правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.

➤ не е изготвил и комплектувал предложението си съгласно изискванията, посочени в документацията за участие;

➤ е представил непълно техническо или ценово предложение.

8. Възложителят може да изиска от кандидатите да представят допълнително документи, с които да докажат икономическото и финансовото си състояние, техническите възможности и/или квалификацията им.

9. След разглеждане на получените предложения, Възложителят може еднократно да поиска от кандидатите да представят подобро ценово предложение.

10. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват за всички настъпили промени в обстоятелствата, за които са представили декларация по образец (Приложение № 5 към поканата) - в 7-дневен срок от узнаването им.

11. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.

12. Когато при изпълнението на договора кандидатът ще използва подизпълнител, предложението трябва да съдържа изискваните документи за идентификация и квалификация и за подизпълнителя.

13. Когато кандидат за участие в процедурата е обединение на юридически лица (консорциум) за всеки от участниците в консорциума се представят документите за идентификация и квалификация, изисквани от участниците в процедурата.

14. Всички кандидати се уведомяват за резултатите от процедурата в срок от три работни дни, считано от датата на решението на Съвета на директорите, с което се одобрява изборът на доставчик, като на избрания за изпълнител кандидат се предлага да сключи договор при условията на подаденото предложение.

15. Когато избраният за изпълнител кандидат откаже, не представи изискваните документи или по друга причина договорът с него не може да бъде подписан, изпълнителният директор предлага на класирания на следващо място кандидат да сключи договор при условията на подаденото предложение или прекратява тази и насрочва нова процедура за избор на доставчик.

16. При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител, представя електронно свидетелство за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата, заявени с декларация по образец (Приложение № 5). При невъзможност за представяне на електронно свидетелство за съдимост кандидатът представя свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ – сканирани и заверени с квалифициран електронен подпис.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност и неразпространение на информация

Подписаният/та

....., с ЕГН:
....., в качеството си на участник по процедура за избор на доставчик с предмет:
„Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“, с възложител – „Информационно обслужване“ АД

декларирам следното:

1. Всяка и цялата ИНФОРМАЦИЯ (данни, документи, материали и/или записи, технически или други), предоставена ми пряко или косвено посредством електронно съобщаване на данни, в компютърни програми, в писмен вид, в печатен вид, на чертежи или по какъвто и да е друг начин, ще използвам само за изпълнение на възложената ми работа.

2. Правото на собственост върху всички документи и всички копия на тези документи, създадени по силата на или в резултат от възложената ми работа, или документите, софтуерът или други носители на данни, представляващи цялата или част от ИНФОРМАЦИЯТА, ще принадлежи на „Информационно обслужване“ АД от датата на създаването им и същите няма да използвам и копирам за цели, различни от възложената ми работа, а след изпълнението на възложената ми работа всяка и цялата ИНФОРМАЦИЯ и всички копия от нея и документи, софтуер или други носители на данни, представляващи цялата или част от ИНФОРМАЦИЯТА, ще бъдат върнати на „Информационно обслужване“ АД.

3. Приемам да пазя цялата ИНФОРМАЦИЯ, предоставена ми като информация за служебно ползване и/или конфиденциална, като се задължавам да не я продавам, прехвърлям, публикувам, разкривам, показвам или предоставям по друг начин.

4. Ще полагам всички разумни усилия, за да се предотврати неоторизирано разкриване и/или публикуване на ИНФОРМАЦИЯ или други документи, създадени по силата на или произтичащи от възложената ми работа включително но не само:

III. Известно ми е, че задълженията за неразпространение на информация, която представлява служебна и/или търговска тайна остават в сила и след приключване на настоящата процедура, както и че при неизпълнение на тези задължения мога да бъда привлечен към наказателна и гражданска отговорност съгласно действащото законодателство.

.....20.... г.

Декларатор:

гр. София

/име и подпис/

Забележка: Декларацията се представя в електронен вид във формат .pdf, подписана с квалифициран електронен подпис.

Приложение № 8

Образец

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Днес 2022 г. в гр. София, между:

1. - представител на

..... - кандидат в
процедура с предмет: „Осигуряване на първа категория електрозахранване - полагане на алтернативно електрозахранване от втора подстанция на локации ул. „Панайот Волов“ №2 и „Лъчезар Станчев“ №11, съгласуване и пускане в експлоатация, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“,

и

2.....- представител
на „Информационно обслужване“ АД от друга страна,

се подписа настоящият протокол, с който удостоверяваме, че е извършен оглед на следните обекти - предмет на процедурата:

1. ул. Лъчезар Станчев №11
2. ул. Панайот Волов №2

За

За „Информационно обслужване“ АД

/подпис и фамилия/

/подпис и фамилия/