

ПОКАНА

„Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, тел. 02/9420340, e-mail: office@is-bg.net, представлявано от **Ивайло Филипов – Изпълнителен директор**, Ви кани да участвате в процедура за избор на доставчик, при следните условия:

1. Предмет на процедурата:

„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“.

2. Срокове и място за изпълнение:

2.1. Сроктът за изготвяне на проект на прецизна климатизация – до 1 (един) месец от датата на влизане в сила на договора.

2.2. Сроктът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя прецизна климатизация – до 30.09.2025 г.

2.3. Сроктът за доставка на два броя портативни климатици - до 4 (четири) седмици, считано от датата на влизане в сила на договора.

2.4. Гаранционен срок:

2.4.1. Сроктът на гаранционна поддръжка на прецизна климатизация – минимум 36 (тридесет и шест) месеца, считано от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация. Гаранционното обслужване ще се извършва спрямо местонахождението на инсталираното оборудване.

2.4.2. Сроктът на гаранционна поддръжка на портативни климатици – минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на портативни климатици.

2.5. Място за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация и доставка на портативни климатици - гр. София.

3. Критерии за оценка на предложенията: „най-ниска предложена цена“.

Участниците се класират според предложената от тях обща цена в лева без ДДС. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. Оценката на предложенията се извършва съгласно Методика за оценка на предложенията, приложена към настоящата покана (Приложение № 2).

4. Списък на документите, които кандидатите следва да представят:

4.1. Документи за идентификация и квалификация:

4.1.1. Документ/ оторизационно писмо от производителя на прецизна климатизация или официален негов представител за доставка/продажба и поддръжка на прецизна климатизация.

4.1.2. Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за доставка и монтаж на прецизна климатизация, изпълнен през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за

подаване на предложенията. Доказва се с удостоверения за добро изпълнение и/или референции и/или документи доказващи изпълнението на договора (приемо-предавателен протокол и др.).

4.1.3. Декларация по образец – Приложение № 5.

4.2. Техническо предложение, изготвено по образец - Приложение № 3.

4.3. Ценово предложение, изготвено по образец - Приложение № 4.

5. Начин на плащане: извършва се по банков път, както следва:

5.1. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на прецизна климатизация, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

5.2. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката на портативни климатици, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

6. Максимална обща цена - кандидатите следва да предложат цена, която не надвишава определената максимална обща цена от 329 000 (триста двадесет и девет хиляди) лева без ДДС.

Кандидат, предложил по-висока от максималната обща цена, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

7. Срок на валидност на предложението - срокът на валидност да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на предложението.

8. Подаване на предложението:

8.1. Срок, място и начин:

Предложението следва да бъде подадено по електронен път в срок **до 12:00 часа на 30.07.2025 г.**, на следния адрес на електронна поща: office@is-bg.net.

8.2. Изисквания към подаване на предложението:

Техническото предложение (Приложение № 3), Ценовото предложение (Приложение № 4) и Декларацията (Приложение № 5) се съставят като електронни документи във формат .pdf и се подписват с квалифициран електронен подпис.

Ако към предложението е необходимо да бъде представен документ, който е издаден на хартиен носител, същият се представя сканиран и заверен с квалифициран електронен подпис.

В случай, че обстоятелства от документите за идентификация и квалификация са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията е публично достъпна на друг официален адрес, кандидатите могат да посочат електронен адрес, на който тази информация е налична и достъпна.

Електронното съобщение (e-mail), с което се подава предложението в настоящата процедура, следва да съдържа данни за:

1. Наименованието на участника;
2. Телефон и електронен адрес;
3. Наименованието на процедурата, за която се подават документите.

За дата и час на получаване на предложението се приемат датата и часа на получаване на предложението на посочения в т. 8.1 адрес на електронна поща за подаване на предложения.

„Информационно обслужване“ АД използва инструменти за осигуряване на сигурността на информацията, предавана по електронна поща, които могат да забавят получаването на електронни съобщения, поради което е препоръчително предложенията в настоящата процедура да се изпращат най-малко 30 минути преди крайния срок по т. 8.1.

9. Лице за контакти с „Информационно обслужване“ АД:

Ясен Григоров - специалист, поддръжка информационни центрове - отдел Физическа инфраструктура, мобилен: +359 878 299 426, e-mail: y.grigorov@is-bg.net.

10. Участници в процедурата

В процедурата могат да участват и кандидати, до които не е изпратена изрична покана.

11. Приложения:

1. Техническо задание – Приложение № 1;
2. Методика за оценка на предложенията – Приложение № 2;
3. Техническо предложение – образец - Приложение № 3;
4. Ценово предложение – образец - Приложение № 4;
5. Декларация – образец – Приложение № 5;
6. Указания за участие в процедурата – Приложение № 6.

**ИВАЙЛО ФИЛИПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

С

КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Описание	Количество
КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ		
REQ 1.	Външно тяло - Кондензатор за DX, 35kW - Максимална охлаждаща мощност 35kW 2 честотно регулируеми вентилатори - Управление на вентилаторите на кондензаторът според необходимостта от охлаждане в центърът за данни без необходимост от комуникация по кабел (за постигане на по-висока надеждност на охлаждащата системата). - Степен на защита на електро компонентите на кондензаторът IP 54. - Работен температурен диапазон на системата -20°C до +45°C. - Ниво на звуково налягане на кондензаторът на 10м разстояние 46 dB(A). - Габаритни размери 2393 x 1270 x 1110мм - Захранване -400V, 3~, 50Hz - Консумация макс 1.2kW - Възможен вертикален или хоризонтален монтаж	2 бр.
REQ 2.	Вътрешно тяло - Inline DX/FC 35kW - Охлаждащо тяло монтирано в шкаф от заварена рамка с нестандартни размери 600x2200x1200мм - SNMP мрежова карта - Охлаждащ капацитет съгласно EN 14511 8-28kW при температура на околната среда -20°C до +35°C и 24°C - температура на охлаждащият въздух (server in) 40°C - температура на отделеният от активното оборудване въздух (server out) - Предна вентилирана врата с интегриран команден екран за преглед и настройка параметрите на охлаждащата система - Задна вентилирана врата - Интегриран двукръгов топлообменник - първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол - втори кръг – за хладилен агент R410A 2 температурни датчика след топлообменника (за студеният въздух), 2 температурни датчика преди топлообменника (за топлият въздух) за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет според нуждите 3 честотно управляеми "Hot swap" вентилатори - тип центрофуга, инсталирани за засмукване на охладеният въздух от топлообменника и насочване пред шкафове с максимален общ дебит 9892м³/ч - Компресор с регулируеми обороти за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет - Вградена инверторна помпа за „free cooling“ кръгът - Система за улавяне и събиране на конденз в съд разположен под топлообменника за заустване към дренажна система - Хладилен агент фреон R410a - С възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела - Тегло макс. 398 кг	2 бр.
REQ 3.	Общ DryCooler за 2 бр. DX/FC35 вътрешни тела	1 бр.
REQ 4.	Комплект за външно свързване на шкафове и вътрешни тела в редица.	4 бр.
REQ 5.	Цокъл-Елемент за вътрешно тяло 600x100 мм предна и задна част RAL 9005	2 бр.
REQ 6.	Покривен елемент 600x1200мм за студен/топъл коридор	1 бр.
REQ 7.	Вентилирана бленда за цокъл 600x100 мм,	2 бр.

REQ 8.	Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 110x400x3050 St FS цвят цинк	65 м.
REQ 9.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 400x3000 St FS цвят цинк	9 м.
REQ 10.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак с въртящо се ключе за кабелна скара /стълба 400x3000 St FS цвят цинк	24 м.
REQ 11.	Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 60x200x3050 St FS цвят цинк	33 м.
REQ 12.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 200x3000 St FS цвят цинк	18 м.
REQ 13.	Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с два отвора - Хоризонтална конзола с 2 монтажни отвора B610mm St FT цвят цинк	18 бр.
REQ 14.	Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с един отвор - Хоризонтална конзола със заварена планка B410mm St G цвят цинк	10 бр.
REQ 15.	Доставка и монтаж на носещ профил - U-профил тристранно перфориран 50x50x3000 St FT цвят цинк	15 бр.
REQ 16.	Доставка и монтаж на носеща пета - Таванна планка за профил US 5 140x75x104 St FT цвят цинк	9 бр.
REQ 17.	Доставка и монтаж на подскарен носач - Дистанциращ профил B400mm St FS цвят цинк	6 бр.
REQ 18.	Доставка и монтаж на фиксиращи материали (болтове, анкери, гайки и други)	1 бр.
REQ 19.	Монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация, включващо: • Изготвяне на проект; • Доставка и монтаж на метални постаменти за външните тела; • Монтаж на вътрешни и външни тела; • Монтаж на тръбна развръзка за фреоновите кръгове; • Зареждане с фреон; • Монтаж на тръбна развръзка за Free Cooling; • Проби за плътност, обезвъздушаване; • Зареждане с разтвор на гликол; • Автоматизация за спиране на топлоносителя при теч; • Доставка и монтаж на PPR водна тръбна разводка;	1 бр.
ПОРТАТИВНИ КЛИМАТИЗАТОРИ		
REQ 20.	Капацитет на охлаждане при 25°C - 6.5 kw / 22.178 Btu/h Макс. капацитет на охлаждане -7 kW / 23.884 Btu/h Въздушен поток мин. - 800 m³/h Въздушен поток макс. -1,450 m³/h Диапазон на работната температура - -5 +4 Захранване -230/1ph/50 Консумативна мощност -2950 W Хладилен агент -R454C Ниво на шум: - 62 dB(A) Клас на защита външно/вътрешно тяло: IP54/IP44 Охлаждаща среда (30% смес гликол/вода) на външното тяло 10,5 литра вода / 4,5 литра гликол Размер на вътрешно тяло (ДхШ 400 x 880 x 1025 мм Размер на външно тяло (ДхШхВ) 250 x 700 x 580 мм Тегло: 114 kg	2 бр.

Методика за оценка на предложенията,

подадени в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

1. Предложенията се оценяват за съответствие с техническите изисквания в Техническото задание - Приложение № 1.
2. Предложенията, отговарящи на изискванията по т. 1, се оценяват по критерия „най-ниска предложена цена“, като се сравнява предложената обща цена в лева без ДДС.
3. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, като участниците се подреждат по възходящ ред.

ДО

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2

ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],
представявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
с ЕИК [...], със седалище [...] и адрес на управление [...],
адрес за кореспонденция: [...],
банкови сметки: [...]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

След запознаване с поканата за участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“, с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения:

1. Срокове и място за изпълнение:

- 1.1. Декларираме, че ще изготвим проект на прецизна климатизация и ще го предоставим за одобрение от Възложителя в срок до 1 (един) месец от датата на влизане в сила на договора.
- 1.2. Сроктът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя прецизна климатизация - до 30.09.2025 г.
- 1.3. Сроктът за доставка на два броя портативни климатици - до 4 (четири) седмици, считано от датата на влизане в сила на договора.
- 1.4. Гаранционен срок:
 - 1.4.1. Декларираме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на прецизна климатизация за срок от - (.....) месеца /минимум 36 (тридесет и шест) месеца/, считано от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация. Гаранционното обслужване ще се извършва спрямо местонахождението на инсталираното оборудване.
 - 1.4.2. Декларираме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на портативни климатици за срок от - (.....) месеца /минимум 24 (двадесет и четири) месеца/, считано от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на портативни климатици.

- 1.5. Мястото за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация и доставка на портативни климатици - гр. София.
2. Приемаме да изпълним предмета на процедурата, съгласно всички условия и изисквания, посочени от Възложителя в поканата за участие в настоящата процедура и Техническото задание - Приложение № 1.
3. Максималното време за реакция при възникнал проблем с прецизната климатизация в срока на гаранционната поддръжка е до 2 (два) часа.
4. Отстраняване на проблем с прецизната климатизация до 7 дни, като декларираме, че през това време ще вземем мерки микроклиматът в Центъра за данни да не се нарушава.
5. Предложението е със срок на валидност // календарни дни (*не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни*), считано от датата на представяне на предложението.
6. Приемаме да изпълним предмета на процедурата, със следните технически параметри:

№	Описание	Предложение на участника с посочен Производител/Модел
КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ		
REQ 1.	Външно тяло - Кондензатор за DX, 35kW - Максимална охлаждаща мощност 35kW 2 честотно регулируеми вентилатори - Управление на вентилаторите на кондензаторът според необходимостта от охлаждане в центърът за данни без необходимост от комуникация по кабел (за постигане на по-висока надеждност на охлаждащата системата). - Степен на защита на електро компонентите на кондензаторът IP 54. - Работен температурен диапазон на системата - 20°C до +45°C. - Ниво на звуково налягане на кондензаторът на 10м разстояние 46 dB(A). - Габаритни размери 2393 x 1270 x 1110мм - Захранване -400V, 3~, 50Hz - Консумация макс 1.2kW - Възможен вертикален или хоризонтален монтаж	
REQ 2.	Вътрешно тяло - Inline DX/FC 35kW - Охлаждащо тяло монтирано в шкаф от заварена рамка с нестандартни размери 600x2200x1200мм - SNMP мрежова карта - Охлаждащ капацитет съгласно EN 14511 8-28kW при температура на околната среда -20°C до +35°C и 24°C - температура на охлаждащият въздух (server in) 40°C - температура на отделеният от активното оборудване въздух (server out) - Предна вентилирана врата с интегриран команден екран за преглед и настройка параметрите на охлаждащата система - Задна вентилирана врата - Интегриран двукръгов топлообменник - първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол - втори кръг – за хладилен агент R410A	

	• 2 температурни датчика след топлообменника (за студеният въздух), • 2 температурни датчика преди топлообменника (за топлият въздух) за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет според нуждите • 3 честотно управляеми "Hot swap" вентилатори - тип центрофуга, инсталирани за засмукване на охладеният въздух от топлообменника и насочване пред шкафовете с максимален общ дебит 9892м³/ч • Компресор с регулируеми обороти за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет • Вградена инверторна помпа за „free cooling“ кръгът • Система за улавяне и събиране на конденз в съд разположен под топлообменника за заустване към дренажна система • Хладилен агент фреон R410a • С възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела • Тегло макс. 398 кг	
REQ 3.	Общ DryCooler за 2 бр. DX/FC35 вътрешни тела	
REQ 4.	Комплект за външно свързване на шкафове и вътрешни тела в редица.	
REQ 5.	Цокъл-Елемент за вътрешно тяло 600x100 мм предна и задна част RAL 9005	
REQ 6.	Покривен елемент 600x1200мм за студен/топъл коридор	
REQ 7.	Вентилирана бленда за цокъл 600x100 мм,	
REQ 8.	Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 110x400x3050 St FS цвят цинк	
REQ 9.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 400x3000 St FS цвят цинк	
REQ 10.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак с въртящо се ключе за кабелна скара /стълба 400x3000 St FS цвят цинк	
REQ 11.	Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 60x200x3050 St FS цвят цинк	
REQ 12.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 200x3000 St FS цвят цинк	
REQ 13.	Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с два отвора - Хоризонтална конзола с 2 монтажни отвора B610mm St FT цвят цинк	
REQ 14.	Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с един отвор - Хоризонтална конзола със заварена планка B410mm St G цвят цинк	
REQ 15.	Доставка и монтаж на носещ профил - U-профил тристранно перфориран 50x50x3000 St FT цвят цинк	
REQ 16.	Доставка и монтаж на носеща пета - Таванна планка за профил US 5 140x75x104 St FT цвят цинк	
REQ 17.	Доставка и монтаж на подскарен носач - Дистанциращ профил B400mm St FS цвят цинк	
REQ 18.	Доставка и монтаж на фиксиращи материали (болтове, анкери, гайки и други)	
REQ 19.	Монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация, включващо: • Изготвяне на проект; • Доставка и монтаж на метални постаменти за външните тела; • Монтаж на вътрешни и външни тела;	

	• Монтаж на тръбна развръзка за фреоновите кръгове; • Зареждане с фреон; • Монтаж на тръбна развръзка за Free Cooling; • Проби за плътност, обезвъздушаване; • Зареждане с разтвор на гликол; • Автоматизация за спиране на топлоносителя при теч; • Доставка и монтаж на PPR водна тръбна разводка;	
ПОРТАТИВНИ КЛИМАТИЗАТОРИ		
REQ 20.	Капацитет на охлаждане при 25°C - 6.5 kw / 22.178 Btu/h Макс. капацитет на охлаждане -7 kW / 23.884 Btu/h Въздушен поток мин. - 800 m³/h Въздушен поток макс. -1,450 m³/h Диапазон на работната температура - -5 +4 Захранване -230/1ph/50 Консумативна мощност -2950 W Хладилен агент -R454C Ниво на шум: - 62 dB(A) Клас на защита външно/вътрешно тяло: IP54/IP44 Охлаждаща среда (30% смес гликол/вода) на външното тяло 10,5 литра вода / 4,5 литра гликол Размер на вътрешно тяло (ДхШ 400 x 880 x 1025 мм Размер на външно тяло (ДхШхВ) 250 x 700 x 580 мм Тегло: 114 kg	

Прилагаме като неразделна част към настоящото предложение всички необходими документи, както следва:

1.
2.
3.

/Описват се подробно приложените документи, съгласно т. 4 от поканата, както и допълнителни документи, представени по преценка на кандидата/

ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Забележка: Техническото предложение се представя в електронен вид във формат .pdf, подписано с квалифициран електронен подпис.

ДО

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2

ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],
 представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
 с ЕИК [...], със седалище [...] и адрес на управление [...],
 адрес за кореспонденция: [...],
 банкови сметки: [...]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

След запознаване с поканата за участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“ и Техническото задание на Възложителя, ние предоставяме следното Ценово предложение:

1. Предлагаме да изпълним предмета на горецитираната процедура, в съответствие с Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1 и представеното от нас Техническо предложение – Приложение № 3 с **обща цена в размер** (словом:) **лева без ДДС**, формирана както следва:

№	Описание	Количество
	КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ	
REQ 1.	Външно тяло - Кондензатор за DX, 35kW	2 бр.
REQ 2.	Вътрешно тяло - Inline DX/FC 35kW	2 бр.
REQ 3.	Общ DryCooler за 2 бр. DX/FC35 вътрешни тела	1 бр.
REQ 4.	Комплект за външно свързване на шкафове и вътрешни тела в редица.	4 бр.
REQ 5.	Цокъл-Елемент за вътрешно тяло 600x100 мм предна и задна част RAL 9005	2 бр.
REQ 6.	Покривен елемент 600x1200мм за студен/топъл коридор	1 бр.
REQ 7.	Вентилирана бленда за цокъл 600x100 мм,	2 бр.
REQ 8.	Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 110x400x3050 St FS цвят цинк	65 м.
REQ 9.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 400x3000 St FS цвят цинк	9 м.

REQ 10.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак с въртящо се ключе за кабелна скара /стълба 400x3000 St FS цвят цинк	24 м.
REQ 11.	Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 60x200x3050 St FS цвят цинк	33 м.
REQ 12.	Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 200x3000 St FS цвят цинк	18 м.
REQ 13.	Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с два отвора - Хоризонтална конзола с 2 монтажни отвора B610mm St FT цвят цинк	18 бр.
REQ 14.	Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с един отвор - Хоризонтална конзола със заварена планка B410mm St G цвят цинк	10 бр.
REQ 15.	Доставка и монтаж на носещ профил - U-профил тристранно перфориран 50x50x3000 St FT цвят цинк	15 бр.
REQ 16.	Доставка и монтаж на носеща пета - Таванна планка за профил US 5 140x75x104 St FT цвят цинк	9 бр.
REQ 17.	Доставка и монтаж на подскарен носач - Дистанциращ профил B400mm St FS цвят цинк	6 бр.
REQ 18.	Доставка и монтаж на фиксиращи материали (болтове, анкери, гайки и други)	1 бр.
REQ 19.	Монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация.	1 бр.

Обща цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя прецизна климатизация в размер на (словом:.....) лева без ДДС

ПОРТАТИВНИ КЛИМАТИЗАТОРИ		
REQ 20.	Портативни климатизатори	2 бр.

Обща цена за доставка на 2 (два) броя портативни климатизатори в размер на (словом:.....) лева без ДДС

2. Декларираме, че в предложената цена са включени всички разходи за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата, включени в Техническото задание на Възложителя - Приложение № 1 и представеното от нас Техническо предложение.

3. Начин на плащане: извършва се по банков път, както следва:

3.1. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на прецизна климатизация, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

3.2. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката на портативни климатици, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Забележка: Ценовото предложение се представя в електронен вид във формат .pdf, подписано с квалифициран електронен подпис.

ДЕКЛАРАЦИЯ

От.....,

представляващ – кандидат в процедура с предмет:
„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“, в качеството ми на
.....,

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

3. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност;
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирание на пари, по чл. 253 – 260 от НК, за подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК, както и за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК или против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:

Забележки:

1. Декларацията се представя в електронен вид във формат .pdf, подписана с квалифициран електронен подпис.

2. Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството. Когато управляващите дружеството са повече от едно лице, декларацията се подписва от всички лица, вписани в Търговския регистър като представляващи и се представя в отделен екземпляр за всяко представляващо лице.

УКАЗАНИЯ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“

1. Кандидатите изготвят и окомплектоват предложенията си съгласно изискванията, посочени в поканата и приложенията към нея.
2. Не по-късно от **25.07.2025 г.** всеки кандидат може да поиска от Възложителя писмено разяснения по документацията. Възложителят изпраща разяснението до всички кандидати, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и го публикува на интернет-страницата на „Информационно обслужване“ АД.
3. Предложенията се приемат по начина и в срока, посочени в поканата. Приемат се и предложения на кандидати, които не са поканени с изрична покана.
4. Предложение, получено след изтичане на крайния срок, не се разглежда от Възложителя. В този случай до кандидата се изпраща уведомление.
5. Изборът на доставчици се извършва въз основа на подадените предложения.
6. Изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД назначава комисия за разглеждането и оценяването на подадените предложения.
7. Комисията отстранява от процедурата кандидат, който:
 - е обявен в несъстоятелност/ е в производство по ликвидация / е лишен от правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
 - управител или член на управителните органи на кандидат, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган е лишен от правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
 - не е изготвил и окомплектовал предложението си съгласно изискванията, посочени в документацията за участие;
 - е представил непълно техническо или ценово предложение.
8. Възложителят може да изиска от кандидатите да представят допълнително документи, с които да докажат икономическото и финансовото си състояние, техническите възможности и/или квалификацията им.
9. След разглеждане на получените предложения, Възложителят може еднократно да поиска от кандидатите да представят подобро ценово предложение.

10. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват за всички настъпили промени в обстоятелствата, за които са представили декларация по образец (Приложение № 5 към поканата) - в 7-дневен срок от узнаването им.
11. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.
12. Когато при изпълнението на договора кандидатът ще използва подизпълнител, предложението трябва да съдържа изискваните документи за идентификация и квалификация и за подизпълнителя.
13. Когато кандидат за участие в процедурата е обединение на юридически лица (консорциум) за всеки от участниците в консорциума се представят документите за идентификация и квалификация, изисквани от участниците в процедурата.
14. Всички кандидати се уведомяват за резултатите от процедурата в срок от три работни дни, считано от датата на решението на Съвета на директорите, с което се одобрява изборът на доставчик, като на избрания за изпълнител кандидат се предлага да сключи договор при условията на подаденото предложение.
15. Когато избраният за изпълнител кандидат откаже, не представи изискваните документи или по друга причина договорът с него не може да бъде подписан, изпълнителният директор предлага на класирания на следващо място кандидат да сключи договор при условията на подаденото предложение или прекратява тази и насрочва нова процедура за избор на доставчик.
16. При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител, представя електронно свидетелство за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата, заявени с декларация по образец (Приложение № 5 към поканата). При невъзможност за представяне на електронно свидетелство за съдимост кандидатът представя свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ – сканирани и заверени с квалифициран електронен подпис. Представените документи по тази точка не се съхраняват от „Информационно обслужване“ АД.